



Компания ТеплоВатт

г. Москва, 1-й Рижский переулок, дом 6
+7 (499) 398-01-22

www.teplo-watt.ru, opt@teplo-watt.ru

Трубы в ППУ-изоляции с защитной оболочкой из ПЭ по ГОСТ 30732-2006.

Диаметр стальной трубы (мм)	Диаметр ПЭ оболочки (наружн.),мм	
	Тип 1	Тип2
25x2,8*	90	-
32x3,0	110	-
38x3,0	110	125
45x3,0	110	125
57x3,5	125	140
76x3,5	140	160
89x3,5	160	180
108x4,0	180	200
133x4,0	225	250
159x5,0	250	280
219x6,0	315	355
273x6,0	400	450
325x7,0	450	500
426x7,0	560	-
530x7,0	710	-

Примечание:

1. Толщина стенки стальной трубы уточняется при заказе.

2. * - выпускаются по ТУ 5768-001-45127991-99

3. Пример условного обозначения: Труба ст. 57x3,5-1-ППУ-ПЭ